



UWAGA

Wszystkie przewody wykonać z rur miedzianych

Przewody grzewcze prowadzone w piwnicy izolować otulinami

Thermaflex FRZ 20 mm

Piony oraz podejścia do grzejników prowadzone na parterze oraz I piętrze

izolować otulinami Thermaflex FRZ 6 mm

PRACOWNIA PROJEKTOWA

WWW.GRAFIT.INFO.PL

E-MAIL: GRAFIT@GRAFIT.INFO.PL

TEL. / FAX (0 - 4 3) 8 2 2 - 10 - 6 2

GRAFIT

Inwestor:	Dyrektor Domu Dziecka w Rafałowie gm.Warta		
Temat:	Rozbudowa Domu Dziecka Rafałówka 2		
Lokalizacja obiektu:	Dom Dziecka Rafałówka 2 nr ewid. dz.349/2		
Temat rysunku:	Rozwinięcie c.o. 1 etap budowy		
Branża: sanitarna	Opracował: mgr inż. Jarosław Wojnowicz nr upr. bud LOD/0492/P00S/06	Podpis:	Skala: 1:100
			Data: 12.2010
			Nr rys: S-4
Oprogramowanie: Auto CAD LT seria Nr:341- 56309202			