

LEGENDA:

- pomieszczenia nie podlegające opracowaniu
- Wyłącznik światła krzyżowy
- Wyłącznik światła schodowy
- Wyłącznik światła
- Wyłącznik światła świecznikowy
- Czujnik ruchu (n/01)
- Ręczny wyłącznik prądu (01/01)
- O-01 a RG/F1 — Oprawa kinkietowa IP55, Plafoniera na ścianie bocznej
- O-02 a RG/F1 — Oprawa żarowa IP55 - punkt świetlny, Plafoniera na suficie
- O-03 a RG/F1 — Oprawa świetlówkowa IP64, Oprawa OCEANIK OF-236
- O-04 a RG/F1 — Oprawa świetlówkowa IP64, Oprawa OCEANIK OF-136
- O-05 a RG/F1 — Oprawa nastropowa plafoniera IP65, Oprawa SELIA 2240C
- O-06 a RG/F1 — Oprawa świetlówkowa rastrowa nastropowa, Oprawa RASTRA 302
- O-07 a RG/F1 — Oprawa świetlówkowa IP64, Oprawa OCEANIK OF-218 ELGO
- O-08 RG/F1 — Oprawa ewakuacyjna kierunkowa z modułem 3h OP2-S8TC3N
- Gnizado 230V / Punkt zasilania / Podejście kablowe — RG/F1 — Rozdzielnia / nr obwodu — RG/F1
- z — Moduł sterowania zmierzchowego
- (AW) — Moduł awaryjny AW 3h

- w pomieszczeniach: technicznych, łazienkach , piwnicach stosować osprzęt hermetyczny IP55 oraz wykonać połączenia wyrównawcze

PRACOWNIA PROJEKTO GRAFIT
WWW.GRAFIT.INFO.PL
E-MAIL: GRAFIT@GRAFIT.INFO.PL
TEL./FAX (0-43) 822-10-62

Inwestor:	Dyrektor Domu Dziecka w Rafałówce gm.Wata
Temat:	Rozbudowa Domu Dziecka Rafałówka 2 nr ewid. dz.349/2
Lokalizacja obiektu:	Dom Dziecka Rafałówka 2 nr ewid. dz.349/2
Temat rysunku:	Instalacja elektryczna piwnic 1 etap budowy
Branża: elektryczna	Opracował: mgr inż. Zbigniew Neuberg nr upr.652/87
Podpis:	
Skala:	1:50
Data:	12.2010
Nr str.	E – 1

Oprogramowanie: Auto CAD LT seria Nr:341- 56309202